



0414 5039707



@corporacquaca

Barquisimeto, 15 de Septiembre de 2026.

Sres.
Junta Administradora Áreas Comunes Club Social RioLama
Barquisimeto - Edo Lara

Atención: Sra María Eugenia

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE COLECTOR PRINCIPAL

Fecha: 15 de septiembre de 2026

Ubicación: Urbanización El Riolama

Asunto: Inspección, mantenimiento y diagnóstico de falla estructural en red de aguas servidas

OBJETIVO

Evaluar y ejecutar labores de mantenimiento correctivo en la red de alcantarillado de la Urb. El Riolama para solventar la falla de desbordamiento en bocas de visita y restablecer la capacidad de transporte del colector principal.

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ENCONTRADA

El día viernes 11/09/2026, la cuadrilla técnica acudió a la Urbanización El Riolama tras un reporte de emergencia. Se constató la presencia de un desbordamiento severo de aguas servidas a través de múltiples bocas de visita situadas a lo largo del tramo principal.

PROCEDIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS

Ubicación del tramo crítico: Se identificó la sección del colector donde se generaba la obstrucción y acumulación de flujo.

Aplicación de hidropresión: Se ingresó la manguera de alta presión en dos sentidos:

En sentido favor de la pendiente.

En sentido contrario a la pendiente.

Resultado: Infructuoso. No se logró liberar el paso del caudal por medios mecánicos ni hidráulicos.

Evidencia de falla estructural: Durante la extracción de la boquilla e inspección de los sedimentos removidos, se recuperaron fragmentos de tubería destruida, lo cual confirma un colapso estructural (derrumbe/fractura) en la línea principal.

Acción de mitigación temporal: Ante la imposibilidad de destapar la tubería por métodos convencionales, se utilizó un camión succionador (vactor) para achicar el nivel de la red. Esto permitió reducir temporalmente el nivel del estancamiento y mitigar el riesgo de anegación en la comunidad.

OAC 626-2026.
15-09-26.
César

INVERSIONES

Junta Administradora de los Copropietarios
de las Áreas Comunes de la
URBANIZACIÓN RIO LAMA
RIF.: J-410273844

CORPORACQUA C.A.